PARTNERTECH

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

TERMÉK ADATLAP



# 6030-100

Vonali füstérzékelő fej

## TULAJDONSÁGOK

- Vonali füstérzékelő fej
- 1 db érzékelő fej
- 6020-100 vonali füstérzékelő rendszerhez
- egy kiértékelőhöz legfeljebb 3 db érzékelő fej használható (1 fejet alapból tartalmaz a 6020-100 szett)

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

| | |
|---|---|
| **Tápellátás** | |
| Tápellátás típusa | Huroktáplált |
| Működési feszültség | 14-től 36 VDC-ig |
| **Bemenetek / kimenetek** | |
| Zóna hossza | < 100 m from hub |
| Szerelési mód | Zsanéros rögzítés, Felületre szerelt |
| Szerelési kiegészítők | FD-MB001R |
| **Fizikai jellemzők** | |
| Fizikai méretek | Detektor: 131 x 134 x 131 mm (H x W x D)reflektor: 100 x 100 x 9 mm (H x W x D) |
| **Környezeti jellemzők** | |
| Működési hőmérséklet | -10-tól +55°C-ig (+14-től +131°F-ig) |
| Tárolási hőmérséklet | -40-tól +85°C-ig (-40-tól +185°F-ig) |
| Relatív páratartalom | 0-tól 93%-ig non kondenzálódó vagy jegesedés |
| Környezet | Beltéri |
| IP-védettség | IP55 |
| **Egyéb jellemzők** | |
| Működés | Reflexiós elvű (prizmás) |
| Típus | Vonali füstérzékelők |
| Kompatibilitás | 6020-100 Fireray Hub Reflective |

PARTNERTECH

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

# 6030-100

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

| | |
|---|---|
| Csatlakozás | 2 vezeték & árnyékolás |
| Címzési módszer | DIP kapcsolók |
| Kábelspecifikáció | 24-től 14 AWG-ig (0.5-től 1.6 mm-ig) (1/100" – 6/100") |
| Kábelerek száma | 2, dedikált |
| Érzékelési elv | Optikai infravörös sugár |
| Hatótávolság | 8-tól 50 m-ig (– 120 m -val/-vel FD-LRK) |
| Optikai hullámhossz | 850 nm |
| Beállítási szög | ± 4.5° |
| Elmozdulástűrés | ± 0.5° |
| Szükséges szabad sugárútvonal | 0.5 m (1¾ ft) sugár from középpont vonal között Detektor és reflektor |
| Válaszidő | < 2 s |
| Nettó tömeg | Detektor: 0.57 kgReflector: 0.06 kg |
| Vandálbiztos | Nem |
| Megfelelőség | CE, REACH, RoHS 3, UKCA, WEEE |
| Tanúsítvány | CPR |
| Önkéntes jelölések | VdS |
| Szabványok | EN54-12 |
| Kategória | Referencia |
| Érzékelőeszköz | 5000-008 |