PARTNERTECH

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

TERMÉK ADATLAP



KE-AS3115R-WM

Kidde Excellence címezhető sziréna és fényjelző (VAD - EN54-23)

TULAJDONSÁGOK

- Kidde Excellence címezhető sziréna és fényjelző (VAD - EN54-23)
- analóg-címzett tűzjelző központokhoz (2X-A 5.4 firmware-től)
- oldalfalra szerelhető
- beépített izolátor (negatív megszakítás)
- 55 - 102 dB(A) hangerő beállítástól függően
- 4 db választható hangerő szint
- 32 db választható hangszín
- piros fény
- 3 db állítható fényerősségi szint
- nyugalmi áramfelvétel 250 uA
- riasztási áramfelvétel függ a hang- és fényjelző beállításaitól (16.9 - 47.0 mA)
- 3 db CR123A 3V elem behelyezésével csökkenthető a riasztási áramfelvétel 1.4 mA-re (elem nem tartozék)
- KE-DB3010W aljzat szükséges mellé (nem tartozék)
- -10 °C és +55 °C közötti működés
- IP21C
- PIROS

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás	
Tápellátás típusa	Akkumulátorok, Huroktáplált
Akkumulátorok	3 x CR123 (opcionális)
Működési feszültség	17-től 29 VDC-ig
Kommunikációs feszültség	4-től 11 V-ig impulzusos
Áramfelvétel	250 µA (Nyugalmi)1.4 mA (Aktiválva - from hurok -val/-vel Akkumulátorok telepítve)lásd – telepítés lap számára fogyasztás értékek amikor csak huroktáplált
Izolációs feszültség	14-től 15.5 VDC-ig
Visszakapcsolás feszültség	14-től 15.5 VDC-ig
Bemenetek / kimenetek	
Kimeneti szint	55-től 102 dB(A)-ig - hangjelzés függő
Kimeneti szint beállítása	4 szintek
Hurokáram	5 mA (izolált)
Szerelési mód	Mennyezetre szerelt
Szerelési pozíció	Fal
Fizikai jellemzők	

PARTNERTECH

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

KE-AS3115R-WM

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Szín	Piros
Szinkronizálás	Támogatott
Szín	Piros
Fizikai méretek	111 x 88 mm (Ø x H)
Anyag	PC / ABS
Környezeti jellemzők	
Működési hőmérséklet	-10-tól +55°C-ig
Tárolási hőmérséklet	-25-től +70°C-ig
Relatív páratartalom	5-től 95%-ig nem kondenzálódó
Környezet	Kültéri
IP-védettség	IP21C
Egyéb jellemzők	
Aljzat típusa	Normál
EN54-23	EN54-23 minősített
Fényjelző elhelyezése	Fali
Hangerő (1 m)	97 dB
Típus	Sziréna és fényjelzők (VAD)
Kompatibilitás	Kidde Commercial Excellence rendszerek
Címzési módszer	DIL kapcsoló
Felügyelet	Aktiválva, Akkumulátorszint, Folyamatos önellenőrzés, Hiba, Szakadás, Rövidzárlat
Frekvencia	Felhasználó által választható
Választható hangok	32
Fokozatok száma	3
Értékelés	W-2-6 (alacsony) / W-2.4-6.5 (közepes) / W-2.4-8 (magas)
Padló lefedettsége	< 64 m²
Villanó frekvencia	0.5 Hz (1 flash minden 2 s)
Típus	Negatív vezeték szakadása
Sorozatellenállás	<0.08 Ω
Kapcsolóáram	1.05 A (folyamatos) / 1.4 A (impulzusos)
Szivárgó áram	<1 mA
Nettó tömeg	300 g
Rögzítési magasság	Legfeljebb 2.4 m
Rögzítési aljzat	Mély
Textúra	Sima
Vandálbiztos	Nem
Megfelelőség	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Tanúsítvány	CPR

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

KE-AS3115R-WM

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Szabványok	EN54-3, EN54-17, EN54-23
Kategória	Referencia
Érzékelőeszköz	KE-ASA-AUXR