PARTNERTECH

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

TERMÉK ADATLAP



KE-DM3110R

Kidde Excellence címezhető kézi jelzésadó

TULAJDONSÁGOK

- Kidde Excellence címezhető kézi jelzésadó
- PIROS
- beltéri
- izolátoros
- DIP kapcsolós címzés
- visszaállítható műanyag betéttel (üveg betét opcionális)
- műanyag teszt kulccsal
- porvédő fedéllel
- 3 színű duál állapot LED
- 24 Vdc @ 200 µA (nyugalmi) / 2.8 mA (riasztás)
- -25 és +72 C° közötti működés
- IP41
- hátsó burkolat opcionális (N-MC-BB-R)

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás	
Tápellátás típusa	Huroktáplált
Működési feszültség	17-től 29 VDC-ig
Kommunikációs feszültség	4-től 11 V-ig impulzusos
Áramfelvétel	200 µA (Nyugalmi)2.8 mA (riasztás)
Izolációs feszültség	14-től 15.5 VDC-ig
Visszakapcsolás feszültség	14-től 15.5 VDC-ig
Bemenetek / kimenetek	
Hurokáram	1 A (folyamatos)
Szerelési mód	Hátsó burkolat, Süllyesztve szerelt, Falra szerelt
Fizikai jellemzők	
Szín	PIROS
Fizikai méretek	87 × 87 × 26 mm (w/o Hátsó doboz)87 × 87× 57 mm (w/ Hátsó doboz)
Szín	Piros (RAL 3028)
Ház anyaga	Égésgátló ABS
Környezeti jellemzők	
Működési hőmérséklet	−25-től +72°C-ig
Tárolási hőmérséklet	−25-től +72°C-ig
Relatív páratartalom	10-tól 95%-ig nem kondenzálódó
Környezet	Beltéri

PARTNERTECH

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

KE-DM3110R

MŰSZAKI JELLEMZŐK

IP-védettség	IP41
Egyéb jellemzők	
Alkalmazás	Beltéri
Típus	Kézi jelzésadók
Állapotjelzés	Kettős LED-ek Riasztás (piros állandó) Izolált (Sárga állandó) Hiba (Sárga villogó) Kommunikáció (Zöld villogó)
Felhasználói felület	LED-ek, riasztásjelző zászló
Kompatibilitás	Excellence és Aritech sorozatú tűzjelző rendszerek
Csatlakozás	2 hurokvezeték
Címzési módszer	DIP kapcsolók
Kábelspecifikáció	0.404-től 2.05 mm-ig (0.13-tól 3.31 mm²-ig)
Kábelerek száma	2
Csatlakozók	4 (A+/A-
Érzékelési elv	Nyomógomb/kapcsoló
Felügyelet	Aktiválva, Hiba, Normál, Rövidzárlat
Válaszidő	< 3 s
Telepítési magasság	Helyi szabályozás határozza meg
Típus	Negatív vezeték szakadása
Mennyiség hurkonként	≤ 128
Kapcsolóáram	1 A (impulzusos)
Szivárgó áram	< 1 mA
Sorozatellenállás	< 0.06 Ω
Impedancia követelmények	< 32 eszközök között leválasztók
Nettó tömeg	110 g (w/o Hátsó doboz)165 g (w/ Hátsó doboz)
Funkcionális jelölés	Égő ház
Vandálbiztos	Nem
Megfelelőség	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Tanúsítvány	CPR
Szabványok	EN54:11, EN54:17