PARTNERTECH

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

TERMÉK ADATLAP



# SC-32-0220-0001-99

SmartCell vezeték nélküli sziréna és fényjelző (VAD – EN54-23)

## TULAJDONSÁGOK

- SmartCell vezeték nélküli sziréna és fényjelző (VAD – EN54-23)
- fehér fény
- oldalfalra szerelhető
- 95 dB @ 1 m
- 32 különböző hang
- tápellátás 3 db ER14505M 3.6 V (Fanso / Titus) elem (tartozék)
- működési frekvencia 868 MHz
- -10°C és +55°C közötti működés
- IP33
- méretek: 110 x 77 mm
- FEHÉR

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

| | |
|---|---|
| **Tápellátás** | |
| Akkumulátorok | 3 x 3,6 V lítium-ionil-klorid akkumulátorok. Fanso: ER14505MHCB: ER14505M (HCB-JS-TZ-02-547) |
| **Bemenetek / kimenetek** | |
| Kimeneti szint | 95 dB(A) maximumon 1 m. |
| Kimeneti szint beállítása | Magas vagy alacsony |
| Szerelési mód | Falra szerelt |
| Szerelési pozíció | Fal |
| **Fizikai jellemzők** | |
| Szín | Fehér villanó |
| Fizikai méretek | 110 x 77 mm (Ø x D) |
| **Környezeti jellemzők** | |
| Működési hőmérséklet | -10-tól +55°C-ig |
| Tárolási hőmérséklet | -10-tól +30°C-ig (elemekkel) -10-tól +55°C-ig (elem nélkül) |
| Relatív páratartalom | 95% nem kondenzálódó max. |
| IP-védettség | B típus: beltéri/kültéri használatra (IP33) |
| **Egyéb jellemzők** | |
| Típus | Sziréna és villanók |
| Vezeték nélküli frekvencia | 868 MHz |
| Kompatibilitás | SmartCell, Excellence Gateway |

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

# SC-32-0220-0001-99

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

| | |
|---|---|
| Választható hangok | 32 |
| Értékelés | W-2.4-6 |
| Villanó frekvencia | 0,5 Hz (1 villanás, 2 másodpercente) |
| Nettó tömeg | 0,2 kg |
| Megfelelőség | CE |
| Tanúsítvány | CPR |
| Szabványok | EN54-3EN54-13EN54-23EN54-25 |